



CONCORRÊNCIA

Nº014/2018 2º ATA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL**

2ª ATA DA CONCORRÊNCIA Nº. 014/2018 - ANÁLISE DA HABILITAÇÃO

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às doze horas e vinte e três minutos, na sala da Comissão de Licitação, situada no CAM – Centro Administrativo Municipal – Rua Manoel Romão, nº 23, Alagoinhas - Velha, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Decreto Municipal nº 4.798/2018, composta por: **Robério Neves de Souza (Presidente)**, **Rita de Cássia Gonçalves de Carvalho (Membro)**, **Lidiana Xavier de Lima (Membro)**, para a condução dos trabalhos relativos à análise da habilitação relacionada ao Edital da Concorrência nº 014/2018, do tipo **menor preço global** e na forma de execução indireta, sob *regime* de Empreitada por Preço Global, que tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE COBERTURA DO SETOR DE CONFECCÕES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BAHIA** da(s) empresa(s) participante(s):

EMPRESAS PARTICIPANTES		
01	CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA	CNPJ: 03.449.283/0001-41

Ato contínuo, após suspensão da sessão para análise da habilitação registrada em ata na 1ª sessão realizada no dia 23 de janeiro de 2019 referente à habilitação dos licitantes e com fulcro na **NOTA TÉCNICA (Em Anexo)** emitido pelo Sr. Fabrício de Oliveira Martins, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Comissão Permanente de Licitações decide por **INABILITAR** a empresa **CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA** por não atender o item 8.1.3 inciso II e III, item 4 “*cravação das estacas metálicas 1 tp, com aproximadamente 20 metros de comprimento*” do Edital. Diante disto, e por não haver mais licitantes habilitados para o certame, esta Comissão declarou a licitação **FRACASSADA**. Sendo assim, o prazo para eventual interposição de recurso, com base no que estabelece a Lei 8.666/93, na alínea “a”, inciso I, do artigo 109 será contado a partir da publicação desta Ata. Nada mais a registrar em ata a sessão foi encerrada e assinada por todos os presentes às 14 (quatorze) horas e 06 (seis) minutos.
////////////////////


Robério Neves de Souza
(Presidente)


Rita de Cássia Gonçalves de Carvalho
(Membro)


Lidiana Xavier de Lima
(Membro)



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Alagoas
COPEL – Comissão Permanente de Licitação

Nota técnica 01 cp 014/2018

Conforme solicitado por esta COPEL no dia 23/01/2019, segue nota técnica quanto a atestação da qualificação técnica da empresa CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA, licitante no certame CP 014/2018.

Conforme edital da licitação é necessária a comprovação técnico-profissional e técnico operacional da licitante para os seguintes itens relevantes abaixo relacionados:

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COBERTURA ROLL-ON COM 5.767,00 m2 E PLATIBANDA COM 1.000,00 M2 INCLUINDO 24 CÔLUNAS DE SUSTENTAÇÃO, VIGAS DE APOIO, CHUMBADORES E CHAPAS.	M²	2883
2	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-196, AÇO CA-60, 5,0MM, MALHA 10X10CM.	M²	7 492,00
3	CONCRETAGEM DE RADIER PISO, OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA PARA ESPESSURA DE 13 CM — LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO- AF 092017.	M3	371
4	CRAVAÇÃO DAS ESTACAS METÁLICAS 1 TP, COM APROXIMADAMENTE 20 METROS DE COMPRIMENTO.	M	1.410,00
5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 100 MM (REF MOPA OU SIMILAR)	M	1500

A empresa CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA apresentou atestado técnico profissional e operacional para os serviços abaixo relacionados, seguidos de suas respectivas somas de comprovações:

A licitante apresentou comprovações semelhantes ao ITEM 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COBERTURA ROLLON, que somam 25329,82kg, peso cuja área de aplicação é superior a exigida no edital

Quanto ao ITEM 2 ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q196 AÇO CA-60 DE 5 MM E MALHA 10X10, a licitante apresentou um total de 7352,98 m2, valor muito próximo ao exigido em edital.

Para o ITEM 3 CONCRETAGEM DE RADIER PISO OU LAJE SOBRE SOLO FCK 30 MPA PARA ESPESSURA DE 13CM LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO, a licitante apresentou atestações técnicas que somam 476,52 m3, volume superior ao exigido em edital.

Para o ITEM 4 CRAVAÇÃO DAS ESTACAS METÁLICAS 1 TP COM APROXIMADAMENTE 20 M DE COMPRIMENTO, a licitante não apresentou atestação técnica.

Para o ITEM 5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100X100X100MM, a licitante apresentou comprovações técnicas que somam 1600,40m, extensão maior que o mínimo solicitado no edital.

Visto o que expusemos acima, a empresa CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA não atendeu o item 8.1.3 incisos II e III do Edital da CP 014/2018.

Fabrício de Oliveira Martins
Membro da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Alagoas